

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet											Letzte Aktualisierung: 19.08.2026				
lfd. Nr.	Entnahmeort		Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
			Datum	Maßeinheit	µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
				Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
	Basdorf														
1	Bernauer Waldweg/Zur Heide (Monitor-Sch.)		29.7.26	AKS	669	16,1	9,1	< 0,01	< 0,005	< 0,1	0	0	0	0	0
2	Summter Str. (PW) Monitoringschacht		27.5.26	AKS	319	16,8	7,9	0,02	0,006	0,55	7	0	0	0	0
3	Karl- Marx- Siedlg. Süd, Waldkorso (PW)		27.5.26	AKS	292	13,5	8,5	0,015	0,043	< 0,05	14	0	0	0	0
4	Lanker Str., Am Waldesrand (Mon.-Schacht)		29.7.26	AKS	622	18,8	9,7	0,197	0,281	6,4	10	0	0	0	0
			10.8.26	AKS					0,037	0,17					
	Klosterfelde														
5	Hans- Beimler- Straße (HPW)		25.2.26	AKS	466	6,5	6,6	0,015	0,011	< 0,1	0	0	0	0	0

[illegible]

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet										Letzte Aktualisierung: 19.08.2026					
lfd. Nr.	Entnahmeort		Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
			Datum	Maßeinheit	µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
				Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
11	Karl- Göbel-Str. (Monitoringschacht)		28.5.26	AKS	644	18,3	8,6	0,352	0,015	3,21	132	0	n.b.	0	0
			2.6.26	LWU							0	0	0	0	0
12	Mühlenbecker Chaussee, Ortseingang (MID- Schacht)		25.2.26	AKS	314	5,0	8,0	< 0,01	< 0,005	0,11	0	1	0	0	0
			29.7.26	AKS	739	14,8	8,4	0,015	< 0,005	< 0,1	7	4	1	0	0
			3.8.26	AKS		12,9					3	0	0	0	
						</									

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet											Letzte Aktualisierung: 19.08.2026				
lfd. Nr.	Entnahmeort		Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
			Datum	Maßeinheit	µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
				Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
19	An den Pfühlen / Arendseer Str. (Monitoringschacht)		29.7.26	AKS	640	14,4	10,0	< 0,01	< 0,005	< 0,1	0	9	0	0	0
20	Kastanienallee/Töppersberg (Monitoringschacht)		25.2.26	AKS	481	4,2	8,6	< 0,01	< 0,005	0,1	1	0	0	0	0
21	Hagenstraße (Monitoringschacht)		27.5.26	AKS	504	13,9	8,9	0,018	< 0,005	< 0,1	1	0	0	0	0
22	Blumensiedlung (Asterweg), Monitoringschacht		27.5.26	AKS	515	12,8	8,4	< 0,01	< 0,005	< 0,1	8	0	68	0	0
			2.6.26	LWU							0	0	0	0	0
	Zerpenschleuse														
23	Hafendorf, Zum Wasserkreuz (Groß-WZ-Schacht)		28.5.26	AKS	492	15,1	9,0	< 0,01	< 0,005	0,1	0	1	0	0	0

[illegible]

[illegible]